

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Категория надежности электроснабжения
ТП-10А РУ-6кВ яч №6	п/с «Аэропорт» Ф№№19,22	Контакты в месте присоединения кабельных наконечников кабельной линии 6 кВ в яч. № 6	6	600	3
ТП-10 РУ-0,4кВ панель № 4	п/с «Аэропорт» Ф№19,22	Контакты в месте присоединения кабельных наконечников кабельной линии 0,4 кВ в панели № 4	0,4	50	3

В результате установлено:

1. Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру: кабельная линия 6 кВ ТП-10А-КТПН-1 «Производственной базы», АВБШв 3\*95, 420м; КТПН-1/1000; выключатель нагрузки ВНА СЭЦ-П-10/630-2 с ШЗН; предохранители ПК-100. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-10 - «Жилой поселок (городок)» АВВГ 4\*70, 275м ВРУ-0,4 кВ ВА8835, 100А.

2. Характеристики установленных приборов учета (измерительных комплексов, систем учета): Промбаза КТПН-1 Меркурий 230 АРТ 03 №19486277, ТТ 1500/5 класс точности 0,5 поверены в 2014 году. Жилой поселок (городок) №011070078007025, ТТ 100/5 класс точности 1 поверены в 2014 году.

3. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: ТП-10А РУ-6кВ яч№6 релейная защита – МТЗ, отсечка на РТ-85/1. ТП -10 РУ-0,4 кВ Панель №4 автоматический выключатель ВА8835 100А.

(виды защиты и автоматики, типы оборудования и др.)

4. Автономный резервный источник питания нет  
(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

5. Документы, рассмотренные в ходе осмотра: Рабочая документация 315/2014-ВПБ «Временная производственная база» аэродром г. Волгоград, копии технических паспортов КТПН – 1/1000, кабельных линий АВБШв 3\*95, АВВГ 4\*70, технические отчеты по измерениям и испытаниям электрооборудования промышленной базы и жилого городка.

6. Выявленные замечания:

Заключение по результатам осмотра: электроустановка отвечает техническим условиям, требованиям проектной документации, ПУЭ, установленным требованиям безопасности, и может быть допущена в эксплуатацию.

Прочие отметки:

нет

Должностное лицо

Заявитель (уполномоченный

сетевой организации

представитель заявителя)

Начальник службы электроснабжения

инженер-энергетик

(должность)

Вердич В.И.

(должность)

Французов А.С.

Подпись (Ф.И.О.)

Подпись (Ф.И.О.)