Приложение № 11
к договору № 3470090884
от 23.06.2009 г.

Информация проведения замеров нагрузок и уровней напряжения в режимный день 18 июня 2014 года

Часы суток	Фидер № 11					Фидер № 40					Фидер № 17					Фидер № 19					Фидер № 20					Фидер № 22				
	Ток нагрузки I , А	Факт. напряжение U, кВ	Активная мощность P, кВт	Реакт. мощность Q, квар	Коэфф. мощности cos φ	Ток нагрузки I , А	Факт. напряжение U, кВ	Активная мощность P, кВт	Реакт. мощность Q, квар	Коэфф. мощности cos φ	Ток нагрузки I , А	Факт. напряжение U, кВ	Активная мощность P, кВт	Реакт. мощность Q, квар	Коэфф. мощности cos φ	Ток нагрузки I , А	Факт. напряжение U, кВ	Активная мощность P, кВт	Реакт. мощность Q, квар	Коэфф. мощности cos φ	Ток нагрузки I , А	Факт. напряжение U, кВ	Активная мощность P, кВт	Реакт. мощность Q, квар	Коэфф. мощности cos φ	Ток нагрузки I , А	Факт. напряжение U, кВ	Активная мощность P, кВт	Реакт. мощность Q, квар	Коэфф. мощности cos φ
0	x	x	x		x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1,0	6,49	7			0	6,29	0			7,72	6,43	82			13,6	6,42	100			26,69	6,33	270			0,95	6,33	5		
2	1,0	6,49	7			0	6,27	0			7,56	6,37	80			13,6	6,36	120			25,64	6,30	257			1,0	6,30	7		
3	1,02	6,51	0,2			0	6,32	0			8,27	6,42	89			13,3	6,41	116			26,71	6,35	272			1,0	6,35	7		
4	1,02	6,55	0,2			0	6,34	0			7,91	6,46	85			15,0	6,45	123			25,26	6,38	257			1,01	6,38	8		
5	0,93	6,58	4			0	6,33	0			8,07	6,33	86			14,7	6,37	112			24,50	6,30	249			0,2	6,30	2		
6	0,93	6,58	4			0	6,33	0			7,94	6,43	85			13,6	6,42	100			23,09	6,35	232			0,2	6,35	2		
7	1,03	6,56	0,2			0	6,27	0			8,57	6,38	92			15,0	6,37	119			24,50	6,30	249			0,2	6,30	2		
8	1,02	6,48	0,2			0	6,17	0			8,76	6,30	92			15,6	6,29	137			28,15	6,21	287			0,2	6,21	2		
9	1,02	6,34	0,2			0	6,16	0			9,69	6,28	103			17,3	6,28	161			29,37	6,19	298			0,2	6,19	2		
10	1,01	6,29	0,2			0	6,13	0			10,35	6,25	108			17,1	6,29	160			29,75	6,19	303			1,48	6,19	9		
11	1,44	6,26	9			0	6,16	0			9,76	6,29	105			17,2	6,29	162			33,38	6,20	346			1,48	6,20	9		
12	1,01	6,29	0,2			0	6,18	0			9,33	6,30	99			17,6	6,28	164			33,41	6,21	342			0,21	6,21	3		
13	1,02	6,39	0,2			0	6,16	0			9,67	6,28	103			16,1	6,27	144			31,09	6,19	316			0,21	6,19	3		
14	1,02	6,37	0,2			0	6,17	0			8,93	6,30	94			12,5	6,35	103			30,27	6,21	310			0,21	6,21	3		
15	1,02	6,40	0,2			22,1	6,34	230			9,67	6,33	103			13,5	6,35	114			4,32	6,27	43			0,21	6,27	3		
16	1,02	6,37	0,2			22,5	6,55	220			8,58	6,33	90			15,9	6,33	140			4,01	6,25	40			0,2	6,25	2		
17	1,02	6,37	0,2			24,7	6,32	242			8,20	6,36	87			14,9	6,35	132			3,38	6,28	34			0,2	6,28	2		
18	1,02	6,36	0,2			25,9	6,34	255			8,07	6,33	86			15,2	6,33	123			3,59	6,25	36			0,2	6,35	2		
19	1,02	6,38	0,2			25,7	6,41	254			7,91	6,38	84			14,7	6,37	112			3,11	6,32	31			0,2	6,32	2		
20	1,07	6,45	3			23,2	6,46	227			8,56	6,39	92			14,2	6,37	107			3,88	6,32	40			0,2	6,32	2		
21	1,04	6,50	0,2			23,9	6,45	233			9,11	6,39	95			15,2	6,38	124			5,55	6,33	59			0,21	6,33	3		
22	1,10	6,49	6			23,0	6,47	226			8,22	6,39	87			14,5	6,38	127			5,41	6,36	57			1,1	6,36	6		
23	1,08	6,51	3			24,0	6,49	240			7,72	6,43	82			14,8	6,40	132			5,55	6,30	58			0,92	6,30	4		
24	1,02	6,53	0,2			22,5	6,55	220			8,13	6,46	87			14,8	6,45	132			5,15	6,40	55			0,94	6,40	5		
Итого за сутки			**46,2**					**2347**					**2196**										**4441**					**95**		

Начальник службы ЭСТОП Открытого акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» В.И. Вербич